

Licitacao

De: Licitacao <licitacao@coffito.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de agosto de 2021 19:14
Para: 'floresta1@terra.com.br'
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO AO PREGÃO N° 03/2021

Prioridade: Alta

Prezado Ivanildo, boa tarde!

Primeiramente gostaríamos de agradecer o interesse e a participação no certame elencado e, em resposta ao vosso questionamento temos que deverá ser considerado o que consta no Caderno de Encargos e Especificação Técnica, qual seja:

“3.10 EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA

Executar a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, sobre a camada separadora molhada, sendo a espessura mínima de proteção mecânica de 10 cm e o caimento de 1% para os ralos de captação. A proteção mecânica deverá passar por cura úmida por, pelo menos, 3 dias”.

Caso persistam os questionamentos, por gentileza não hesite em nos procurar.

Att..

Luiz Felipe Mathias Cantarino

Pregoeiro Oficial



(61) 3035-3800

licitacao@coffito.gov.br